



CENTRUM KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W SZCZAWNICY-JABŁONCE

34-460 Szczawnica, ul. Szlachtowska 75b
tel. 18 262 27 80, fax 18 262 27 80
e-mail: sekretariat@cki-w-szczawnica.ohp.pl
www.ohp.pl

Oznaczenie sprawy: CSZC.BOZ.273.15.2025

Szczawnica, dn. 24 kwietnia 2025 rok

Zatwierdził:

DYREKTOR

*Centrum Kształcenia i Wychowania OHP
w Szczawnicy – Jabłonce*

Tomasz Hurkała

/podpisano elektronicznie certyfikatem kwalifikowanym/

CENTRUM KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA OHP W SZCZAWNICY - JABŁONCE

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

na świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej tj. **przeglądu, serwisu oraz nadzoru urządzeń gazowych (kotły grzewcze) oraz wewnętrznej instalacji gazowej w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy – Jabłonce, zlokalizowanych w Szczawnicy (34-460) ul. Szlachtowska 75b.**

1. TRYB POSTĘPOWANIA

- 1.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez zastosowania przepisów ustawy PZP z dnia 11 września 2019 r. (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.).
- 1.2. W sprawach nieunormowanych w mniejszym postępowaniu, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1061).
- 1.3. Niniejsze postępowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.

2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Informacja o ochronie danych osobowych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości netto niższej niż 130 000 zł:

Realizując obowiązek informacyjny określony w art. 13 ust.1 i ust 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO” Administrator danych przekazuje następującą informację:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Szczawnicy – Jabłonce.
Siedziba i dane kontaktowe Administratora danych: ul. Szlachtowska 75b, 34-460 Szczawnica,
e-mail: sekretariat@cki-w-szczawnica.ohp.pl, tel. 18 262 27 80.



CENTRUM KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W SZCZAWNICY-JABŁONCE

34-460 Szczawnica, ul. Szlachtowska 75b
tel. 18 262 27 80, fax 18 262 27 80
e-mail: sekretariat@cki-w-szczawnica.ohp.pl
www.ohp.pl

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@cki-w-szczawnica.ohp.pl lub listownie na adres administratora.
3. Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie ***zapytania ofertowego na podstawie wewnętrznego regulaminu z dn. 8 kwietnia 2021 roku nr 7/2021 Dyrektora OHP w sprawie szczegółowych zadań i organizacji OHP*** na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) RODO. Dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych opisane w art. 10 RODO na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
4. Dane osobowe będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa a odbiorcą danych będą podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora, z którymi mamy zawarte umowy, np. np. hosting usług, serwis urządzeń, oprogramowanie księgowe. Osobom lub podmiotom zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Zarządzeniem Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy nr KG.BAD.021.25.2016 z dn. 02.11.2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego.
6. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz sprzeciwu na zasadach i przypadkach przewidzianych w przepisach RODO (w szczególności art.15-21 RODO).
7. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Są Państwo zobowiązani do ich podania a konsekwencją niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu.
9. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- 3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie obsługi technicznej tj. **przeglądu, konserwacji oraz bieżącego serwisu:**
 - a) dwóch kotłowni gazowych,
 - b) wewnętrznej instalacji gazowej,
 - c) aktywnego systemu bezpieczeństwa „GAZEX”,**oraz nadzoru nad kotłowniami w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy – Jabłonce,**
- 3.2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przeglądów i serwisów urządzeń i instalacji, o których mowa w pkt. 3.1. dwukrotnie w trakcie trwania umowy, w terminie ustalonym z



CENTRUM KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W SZCZAWNICY-JABŁONCE

34-460 Szczawnica, ul. Szlachtowska 75b
tel. 18 262 27 80, fax 18 262 27 80
e-mail: sekretariat@cki-w-szczawnica.ohp.pl
www.ohp.pl

Zamawiającym, przed rozpoczęciem sezonu grzewczego (nie później niż do 31 października)
oraz po zakończeniu sezonu grzewczego (nie później niż do 31 maja),

3.3. Skrócona charakterystyka kotłowni będących przedmiotem zamówienia:

Kotłownia nr 1:

Lokalizacja: ul. Szlachtowska 75b, 34-460 Szczawnica

Powierzchnia zabudowy budynku zasilanego z kotłowni nie przekracza 2000 m²

Kotłownia centralna w oddzielnym budynku

Urządzenia: 2 kotły centralnego ogrzewania **VISSMANN Paromat-Simplex 100 TYP PS o mocy 345 kW** każdy (**łączna moc kotłowni 690 kW**). Kotły wyposażone w palnik Weishaupt WM-G10/2-A ZM-LN $Q_{\max} = 350$ kW.

Urządzenia pomocnicze i ochronne: Aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej typu KL w zakresie układu sygnalizacyjno-sterującego na bazie stacjonarnego układu eksplozymetrycznego (detektor DEX-1.2) oraz układu samozamykającego zaworu odcinającego MAG-3 ZBK-100k DN 100mm firmy „GAZEX”. Elementy systemu: MAG-3 ZBK 100k DN 100 mm głowica samozamykająca z zaworem kulowym, DEX-1.2 detektor gazu w obudowie przeciwwybuchowej, MD-2.Z – moduł alarmowo sterujący, sygnalizator akustyczno optyczny, zasilanie awaryjne.

Kotłownia nr 2:

Lokalizacja: ul. Szlachtowska 75b, 34-460 Szczawnica (budynek nowego internatu)

Powierzchnia zabudowy budynku zasilanego z kotłowni mniejsza niż 1000 m²

Urządzenia: 2 kotły centralnego ogrzewania **VISSMANN VITOPLEX 100 TYP PV1 o mocy 175 kW** każdy (**łączna moc kotłowni 350 kW**). Kotły wyposażone w palnik Weishaupt WM-G10/1-A ZM-LN $Q_{\max} = 175$ kW.

Urządzenia pomocnicze i ochronne: Aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej typu KL w zakresie układu sygnalizacyjno-sterującego na bazie stacjonarnego układu eksplozymetrycznego (detektor DEX-1.2) oraz układu samozamykającego zaworu odcinającego MAG-3 ZBK-100k DN 100mm firmy „GAZEX”. Elementy systemu: MAG-3 ZBK 100k DN 100 mm głowica samozamykająca z zaworem kulowym, DEX-1.2 detektor gazu w obudowie przeciwwybuchowej, MD-2.Z – moduł alarmowo sterujący, sygnalizator akustyczno optyczny, zasilanie awaryjne.

3.4. Schemat instalacji oraz kotłowni 1 oraz dwa stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego,

3.5. W ramach przeglądu i serwisu kotłowni oraz instalacji gazowej Wykonawca zobowiązany jest wykonać co najmniej:

Instalacja gazowa:

- a) Ocena szczelności połączeń z gazomierzem,
- b) Ocena stanu technicznego przewodów,
- c) Ocena stanu technicznego urządzeń gazowych,
- d) Ocena stanu technicznego połączeń z urządzeniami technicznymi,
- e) Szczelność całej instalacji gazowej,
- f) Zgodność instalacji gazowej z przepisami,



CENTRUM KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W SZCZAWNICY-JABŁONCE

34-460 Szczawnica, ul. Szlachtowska 75b
tel. 18 262 27 80, fax 18 262 27 80
e-mail: sekretariat@cki-w-szczawnica.ohp.pl
www.ohp.pl

- g) Kontrola parametrów pracy instalacji gazowej,
- h) Czyszczenie filtrów instalacji gazowej,
- i) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu protokołu przeglądu instalacji gazowej zgodnie z właściwymi przepisami prawa,

Aktywny system bezpieczeństwa:

- a) Czyszczenie i konserwacja urządzeń,
- b) Sprawdzenie sterowania i działania urządzeń,
- c) Test odcięcia gazu,
- d) Szczelność odcięcia gazu przez zawór MAG-3,

Kotły gazowe:

- a) Czyszczenie i konserwacja kotłów,
- b) Konserwacja i czyszczenie palników gazowych (WG20 i WG40),
- c) Regulacja palników,
- d) Kontrola pracy i regulacja automatyki kotłów,
- e) Kontrola działania zabezpieczeń: STB, zanik płomienia, zawór bezpieczeństwa przy kotłach gazowych,
- f) Kontrola stanu szczelności instalacji gazowej – przyłącze kotłów,
- g) Kontrola zabezpieczenia stanu wody,
- h) Kontrola parametrów pracy układów,
- i) Kontrola ciśnienia w instalacji,
- j) Kontrola parametrów bezpieczeństwa,
- k) Kontrola układów ograniczenia wody,
- l) Kontrola szczelności połączeń na ścieżce gazowej,
- m) Kontrola funkcjonowania urządzeń peryferyjnych (pompy, zawory),
- n) Kontrola szczelności układów spalinowych,
- o) Kontrola pracy zmiękczacza wody,
- p) Czyszczenie części spalinowej kotła,
- q) Kontrola przyłączy elektrycznych,
- r) Kontrola i ewentualna wymiana elektrod (zapłonowej, jonizacyjnej),
- s) Kontrola i ewentualna wymiana wkładki filtrującej w armaturze gazowej,

- 3.6. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać bieżącą konserwację urządzeń,
- 3.7. W razie konieczności wymiany uszkodzonych urządzeń lub części instalacji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu w terminie do 2 dni roboczych od daty ujawnienia awarii/ uszkodzenia, wyceny koniecznych napraw. Po akceptacji wyceny przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 14 dni od daty zaakceptowania wyceny przez Zamawiającego, dokonać naprawy/ wymiany urządzeń lub uszkodzonych części instalacji,
- 3.8. W ramach nadzoru nad kotłowniami, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania czynności serwisowych w terminie do 12 godzin od zgłoszenia przez uprawnionego pracownika Zamawiającego awarii lub nieprawidłowego działania urządzeń gazowych,



CENTRUM KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W SZCZAWNICY-JABŁONCE

34-460 Szczawnica, ul. Szlachtowska 75b
tel. 18 262 27 80, fax 18 262 27 80
e-mail: sekretariat@cki-w-szczawnica.ohp.pl
www.ohp.pl

- 3.9. Zgłoszenie awarii odbywać się będzie pisemnie, na adres e-mail podany przez Wykonawcę,
- 3.10. Przegląd oraz serwis kotłowni gazowych oraz wewnętrznej instalacji gazowej musi uwzględniać wytyczne określone we właściwych przepisach prawa, w tym w szczególności w następujących :
- a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418)
 - b) Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999 r. poz. 74 i 836).
 - c) Norma PN-M.-34507:2002 Instalacja gazowa. Kontrola okresowa.
 - d) Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2022 r. poz. 1392).
- 3.11. Obsługę techniczną tj. przegląd, serwis i nadzór, o którym mowa w pkt. 3.1., wykona każdorazowo osoba posiadająca wymagane przepisami prawa uprawnienia, wiedzę oraz doświadczenie niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia,
- 3.12. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przedłoży Zamawiającemu kopię uprawnień, osoby która będzie wykonywać przedmiot zamówienia, do wykonywania przeglądów instalacji gazowej oraz kotłów gazowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- 3.13. Każdorazowo, po wykonanym przeglądzie i serwisie o którym mowa w pkt. 3.1., Wykonawca niezwłocznie, jednak nie później niż do 3 dni roboczych, zobowiązany jest przekazać zamawiającemu protokół przeglądu i serwisu urządzeń i instalacji,
- 3.14. Wspólny Słownik Zamówień:
- 50531100-7: Usługi w zakresie napraw i konserwacji kotłów grzewczych
 - 50721000-5: Obsługa instalacji grzewczych
 - 50531200-8: Usługi w zakresie konserwacji aparatury gazowej
 - 71630000-3: Usługi kontroli i nadzoru technicznego
- 3.15. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:
Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy – Jabłonce, ul. Szlachtowska 75B, 34-460 Szczawnica,
- 3.16. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji jakości oraz rękojmi za wady na urządzenia i materiały dostarczane w ramach realizacji przedmiot zamówienia a także w ramach wymiany uszkodzonych urządzeń i materiałów, na okres 36 miesięcy, licząc od dnia wykonania naprawy i/ lub wymiany urządzeń i części instalacji,
- 3.17. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych i/ lub wariantowych,
- 3.18. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych,
- 3.19. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi wzór umowy oraz niniejsze zapytanie ofertowe.
- 3.20. Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej.



CENTRUM KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W SZCZAWNICY-JABŁONCE

34-460 Szczawnica, ul. Szlachtowska 75b
tel. 18 262 27 80, fax 18 262 27 80
e-mail: sekretariat@cki-w-szczawnica.ohp.pl
www.ohp.pl

- 3.21. Wizję lokalną można przeprowadzić w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Zamawiającego, nr telefonu: 18 26 227 80.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w całości w terminie: **do 12 miesięcy od daty podpisania umowy,**

5. SPOSÓB OBLICZANIA CENY

- 5.1. Cena ofertowa określona w formularzu oferty stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania jest ceną ryczałtową.
- 5.2. Przez cenę ryczałtową należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 roku o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 168).
- 5.3. Jeżeli w zapytaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 361 ze zm.) Zamawiający doliczy do przedstawionej w ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
- 5.4. Cena oferowana musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia wynikające z opisu przedmiotu zamówienia i załączonych dokumentów.
- 5.5. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiot zamówienia.
- 5.6. Zamawiający nie dopuszcza do prowadzenia rozliczeń w walutach obcych, cena oferowana musi być wyrażona w złotych.
- 5.7. Cenę ofertową należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (do pełnych groszy).
- 5.8. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, zgodnie ze złożoną ofertą.

6. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

- 6.1. Zamawiający dokona oceny ofert, za pomocą systemu punktowego według następującego kryterium:

Cena – 100 pkt

Maksymalną liczbę punktów (100 pkt) w kryterium cena otrzyma oferta Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto, natomiast pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:



CENTRUM KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W SZCZAWNICY-JABŁONCE

34-460 Szczawnica, ul. Szlachtowska 75b
tel. 18 262 27 80, fax 18 262 27 80
e-mail: sekretariat@cki-w-szczawnica.ohp.pl
www.ohp.pl

$$Pc = \frac{C_N}{C_{OB}} \times 100 \text{ pkt}$$

gdzie:

P_c - liczba punktów przyznanych ofercie wykonawcy za cenę (zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku),

C_N - najniższa zaoferowana cena,

C_{OB} - cena zaoferowana w ofercie badanej.

6.2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.

7. TERMIN SKŁADANIA OFERTY

- 7.1. Termin składania ofert: Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 09 maja 2025 roku do godziny 10:00**. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.
- 7.2. Ofertę należy przesłać na adres e-mail: **zamowienia@cki-w-szczawnica.ohp.pl**
- 7.3. Zaleca się aby Wykonawca potwierdził otrzymanie oferty przez Zamawiającego pod numerem telefon: 18 262 27 80 lub 444-07-04 w godzinach pracy Centrum, tj. od 7:45 do 15:45.
- 7.4. Termin związania z ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert.

8. OPIS SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

- 8.1. Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę.
- 8.2. Ofertę należy złożyć w języku polskim, pod rygorem nieważności, **w formie skanu, w formie elektronicznej** (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub **w postaci elektronicznej** opatrzonej podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
- 8.3. Oferta musi zawierać uzupełniony formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
- 8.4. Wszystkie pozycje w ofercie należy wypełnić.
- 8.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

9. POZOSTAŁE WARUNKI

- 9.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny unieważnienia.
- 9.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania jeśli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostaną mu przyznane.



CENTRUM KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W SZCZAWNICY-JABŁONCE

34-460 Szczawnica, ul. Szlachtowska 75b
tel. 18 262 27 80, fax 18 262 27 80
e-mail: sekretariat@cki-w-szczawnica.ohp.pl
www.ohp.pl

- 9.3. Zamawiający może zakończyć postępowanie bez wybrania najkorzystniejszej oferty, gdyż żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom zamówienia.
- 9.4. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
- 9.5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.
- 9.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego zapytania ofertowego przed upływem termin składania ofert. W przypadku wprowadzenia ewentualnych zmian zostaną one zamieszczone na stronie internetowej i będą wiążące przy składaniu ofert.
- 9.7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość poprawy oczywistych omyłek rachunkowych w złożonych ofertach.
- 9.8. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza będzie uchylał się od realizacji zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą z pośród pozostałych ofert bez ponownego ich badania i oceny.
- 9.9. Z postępowania zostaną wyłączone podmioty o których mowa w stawie z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 507).
- 9.10. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w sprawach proceduralnych jest: Michał Jabłoński, tel. 18 262 27 80, 607 404 859.